

3.1.4: Dybden af boringer testes årligt

Dambrug: FREA A/S, Sandetvej 19 C, DK-7280 Sdr. Felding

Vandindvindingstilladelser:

Dræn:

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand via dræn på Sandetvej 19C, 7280 Sønder Felding. Sagsnummer: 13.02.00-P19-441-08 Herning Kommune. Der må indvindes op til 75 l/s.

Borring:

Endelig tilladelse til vandindvinding fra boring, Sagsnummer: 13.02.00-P19-441-08: Herning Kommune giver kun tilladelse til at indvinde op til 25 l/s. (788.400 m³/år).

Måling af brønddybder:

Brønd:	Dybde (m) målt 21.08.2017	Test udført af		
1	2,38	Egon Grøndal Folmer/Torben		
2	2,81	Egon Grøndal Folmer/Torben		
3	3,64	Egon Grøndal Folmer/Torben		
4	4,41	Egon Grøndal Folmer/Torben		
5	4,31	Egon Grøndal Folmer/Torben		
6	2,85	Egon Grøndal Folmer/Torben		
7	1,98	Egon Grøndal Folmer/Torben		