



# Ringkjøbing Amt

Teknik og Miljø

Damstrædet 2  
Postboks 154  
6950 Ringkøbing  
CVR-nr. 31-87-65-  
16  
P nr.  
1.003.343.473  
Tlf. 96 75 30 00  
Fax 96 75 35 35  
www.ringamt.dk

Abild Dambrug  
Dørslundvej 92  
Harrild  
7330 Brande

Dato 8. oktober 2004  
Journal nr. 8-77-2-681-8-03  
Sagsbehandler Tage Rasmussen  
Tlf. direkte 96753637

## ENDELIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL DAMBRUG

**Beliggenhed** Herningvej 45, Barde, 6920 Videbæk.

**Ejend. reg. nr.** 681-000096-8

**Anlægsnr.** 681-V60-0002-00

**Boringer** DGU nr. 84.2623, UTM 482789 / 6217924  
DGU nr. 84.2624, UTM 482706 / 6218095  
DGU nr. 84.2625, UTM 482757 / 6218084

**Omfang** Indvinding: 1.314.000 m<sup>3</sup>/år, 150 m<sup>3</sup>/time fra  
boringer og 1.314.000 m<sup>3</sup>/år, 150 m<sup>3</sup>/time fra dræn.

**Formål** Vandet skal anvendes i husholdning, til klækning og  
opdræt af yngel samt almindelig dambrugsdrift.

**Tilsyn** Tilsynsmyndighed er Videbæk kommune.

**Tidsfrist** Denne tilladelse bortfalder den 1. november 2019.  
Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der  
inden tidsfristens udløb søges og opnås en fornyet  
tilladelse.

## **Lovgrundlag**

Denne tilladelse er givet i henhold til §§ 20-21 i lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 om vandforsyning med senere ændringer, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 3 af 4. januar 1980 om vandindvinding og vandforsyning.

## **Ansøgning**

Amtsrådet har modtaget Deres ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand i husholdning, til klækning og opdræt af yngel samt almindelig dambrugsdrift på Abild Dambrug.

## **Udtalelser indhentet af amtsrådet**

Kommunalbestyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte.

## **Amtsrådets afgørelse**

Amtsrådet har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentligt.

## **Vilkår for tilladelsen**

1. Boringer må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer, uden det først er anmeldt til Ringkjøbing Amt, Teknik og Miljø.

Erstatningsboringer skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra en eksisterende boring.

Erstatningsboringer skal indrettes efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 672 af 26. juli 2002 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

2. Der skal monteres en timetæller på anlægget til at registrere anlæggets driftstid, så de oppumpede vandmængder kan beregnes. Amtsrådet kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.

De skal sende oplysning til kommunen om den indvundne vandmængde i hvert kalenderår inden den følgende 1. februar.

3. Et område indtil 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24. Der må ikke gødes, opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.

Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt i

fredningsbæltet, jfr. lov om miljøbeskyttelse og lov om kemiske stoffer og produkter.

4. Driften af anlægget må ikke genere naboer.
5. Denne tilladelse må ikke resultere i et højere foderforbrug end fastsat efter dambrugsbekendtgørelsen af 5. april 1989, eller meddelt i en miljøgodkendelse efter 5. april 1989.
6. Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der står på tilladelsens side 1.

Tilsidesættes de stillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jfr. vandforsyningslovens § 34.

### **Erstatningsregler**

Som ejer af anlægget er De erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift volder i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer, jfr. vandforsyningslovens § 23.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne.

### **Klagevejledning**

Denne afgørelse kan De eller andre interesserede klage over til Miljøstyrelsen. Eventuel klage sendes til Ringkjøbing Amt, Teknik og Miljø, Postbox 154, 6950 Ringkjøbing. Klagen vil herfra blive sendt videre.

Klagen skal være amtet i hænde senest 4 uger efter, at dette brev er modtaget. De vil herfra få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

### **Bilag**

1. Kortbilag 1:25.000.

Med venlig hilsen



Tage Rasmussen

Kopi sendt til:

Videbæk Kommune, [raadhus@videbaekkom.dk](mailto:raadhus@videbaekkom.dk)

Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Videbæk Kommune.

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle.

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K.

Embedslægeinstitutionen for Ringkjøbing Amt.